

4.5.3 Proposta de paràmetres de tall per definir el règim d'intervenció en matèria de prevenció d'incendis

Tipus d'activitat	Intervenció de la Generalitat	Intervenció municipal
Establiments d'ús docent o similar.	Alçada d'evacuació > 15 m. Ús docent: superfície total > 2.000 m ² . Escoles bressol: superfície total > 300 m ² .	Ús docent: superfície total <= 2.000 m ² . Escoles Bressol: superfície total <= 300 m ² i qualsevol alçada evacuació.
Establiments d'ús sanitari de caràcter ambulatori.	Alçada evacuació > 15 m i superfície per planta > 750 m ² .	Superfície per planta <= 750 m ² i Superfície total > 150 m ² , qualsevol alçada d'evacuació.
Establiments d'ús hospitalari.	Tots	Control preventiu de la Generalitat.
Establiments d'ús residencial públic.	> 20 places.	<= 20 places i > 4 places.
Establiments d'ús comercial i de serveis.	Superfície total > 750 m ² sota edificis altres usos o superfície total > 2.000 m ² .	En edifici només d'ús comercial: superfície total <= 2.000 m ² i Superfície total > 150 m ² o amb càrrega de foc > 180 Mcal/m ² . En edifici amb altres usos: superfície total <= 750 m ² i Superfície total > 150 m ² o amb càrrega de foc > 180 Mcal/m ² .
Càmpings.	Distància terreny forestal < 500 m.	Control preventiu de la Generalitat.
Establiments d'ús industrial.	Veure annex 2 de la Llei 3/2010.	Tota la resta que sigui de competència del RSCIEI i no sigui de competència de la Generalitat segons Llei 3/2010.
Establiments subjectes a normativa d'accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.	Tots	Control preventiu de la Generalitat.
Edificis de qualsevol ús.	Alçada evacuació >= 28 m.	Control preventiu de la Generalitat.
Establiments d'espectacles públics.	Tots	Control preventiu de la Generalitat.
Establiments d'activitats recreatives o de pública concurrència.	Superfície total > 500 m ² o aforament > 500 persones.	Superfície total <= 500 m ² i > Superfície total > 150 m ² o aforament <= 500 persones i > 150 persones.
Establiments d'aparcaments de vehicles sota un edifici.	Superfície total > 750 m ² .	Superfície total <= 750 m ² i Superfície total > 250 m ² .
Establiments d'aparcament de vehicles que no estiguin sota edifici.	Superfície total > 2.000 m ² o dues plantes sota rasant.	Superfície total <= 2.000 m ² i Superfície total > 500 m ² .
Establiments penitenciaris.	Tots	Control preventiu de la Generalitat.
Establiments i instal·lacions subjectes a la normativa d'accidents greus substàncies explosives.	Tots	Control preventiu de la Generalitat.

Font. Quadre elaborat pel grup de treball format per tècnics de la Diputació de Barcelona, de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Ajuntament de Girona, de Reus, de Castellbisbal, de Caldes de Montbui i dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.